



ג' אדר, תשע"ב  
26 פברואר, 2012

לכבוד  
ד"ר מונה (נופי) נעמה - רכזת קריינה  
איגוד ערים אזור מפרץ חיפה - הגנת הסביבה  
רחוב מושלי יעקב 7  
ת.ד. 25028  
חיפה 31250

ד"ר מונה (נופי) נעמה שלום רב,

**הندון : מדידת צפיפות שטף השדה המגנטי (קריינה ממוקרות חשמל)  
בגן הילדיים – זמיר**

1. ב- יום שישי 06 ינואר 2012, ערכתי בדיקה של עצומות צפיפות שטף השדה המגנטי, הנפלט ממתקני חשמל בגן הילדיים זמיר, הנמצא ברחוב חורב 7, חיפה.
2. מצאי הדוח משקפים את עצומות צפיפות שטף השדה המגנטי הרגעי, נכוון למקום ולזמן בהם נערכה הבדיקה. עצומות אלו עשויות להשתנות מעט בהתאם לצריכת הזרם.
3. מהתוצאות הבדיקה שביצעת עולה כי עצמת צפיפות שטף השדה המגנטי, **איינה חרוגת** מהמערכות המקובלות כחסרי סיכון לאדם.

**4. פרטי הזמן**

שם המזמין	ד"ר מונה (נופי) נעמה
כתובת המזמין	מושלי יעקב 7, חיפה
טלפון	04-8428201
טלפון נייד	054-2112141
דואל / פקס	mounan@envihaifa.org.il
סוג המתקן	גן ילדים
כתובת ביצוע המדידות	רחוב חורב 7, חיפה
משך זמן ביצוע המדידות	11:10
נכחו בעת ביצוע המדידות	גב' ריאיזי פרדייב – גנטת משלימה גב' ויקטוריה בן חמו – סייעת

5. פרטי הבודק אשר ביצע את המדידות

שם ושם המשפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר
דניאל שורצברג	4600-01-4	04.09.2016

6. פרטי ציוד המדידה

היצמן	מודל	רגישות	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הCYOL	מעבדה מכיללת
Magnii Technologies	DSP - 523	0.01mG	300Hz - 30Hz	4589	09.12.2013	מעבדות חרמוני

7. אפיון שיטה ומיקום המדידה


הממדידות בוצעו בגבהים שבין 0.3 מטר לבין 1 מטר מעל פני הקרקע בנקודות המדידה	תנאי ביצוע המדידות
לוח חשמל, משאבות אוויר לאקווריום	תיאור מקורות הקרןינה
מבנה צמוד לקרקע המשמש גן ילדים	תיאור אזור המדידה

## 8. תוצאות המדידות

המדידות בוצעו לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.  
במהלך המדידות הופעלו המוגנים ומכשירי חשמל נוספים לפי הצורך.

מספר	מקום המדידה	עצמת צפיפות שטף השדה המגנטי (mG)	גובה המדידה [מטר]	מרחק מקור השדה המגנטי [מטר]
.1	מboveה לגן - ליד הספות	0.19	1	-
.2	פית ארץ ישראל	<b>8.06</b>	1	0.30
.3	פינת ארץ ישראל	0.50	1	1
.4	אזור הבית/מטבח/רופא/בובות	0.18	1	-
.5	שולחןנות עבודה	0.21	1	-
.6	לייד מחשב	1.22	1	-
.7	אזור מפגש	0.18	1	-
.8	פינת קודש	0.15	1	-
.9	חצר משחקים – בית מעץ	0.11	1	-
.10	חצר משחקים – מגלה	0.13	1	-
.11	חצר משחקים – מתחת לסוכה	0.09.	1	-
.12	חצר משחקים – מתקן זרייה כדוריים	0.12	1	-
.13	חצר משחקים – דמי מכונית	0.15	1	-

9. מפת האזור ותמונות נוספות



## 10. סיכום

בעת ביצוע המדידות, לא נמצאה עצמת צפיפות שטף שדה מגנטי הגבוהה מהמקובל כחסר סיכון לאדם (2 מיליגאוס ליממה).

לאור זאת, אין צורך ביצוע נוספות להפחית צפיפות שטף השדה המגנטי.

בכבוד רב,

מבחן ומאשר הדוח  
דניאל שורצברג

- סוף דוח -

### המלצות:

באזור האקווריום, נמצאו ערכים הגבוהים מ- 2 מיליגאוס. במקום זה דרושה התייחסות להפחית עצמת שטף השדה המגנטי גם אם אינה חרוגת מהערכים המקובלים כחסרי סיכון לאדם.  
מומלץ לשמור מרחק של 1 מטר ממשאבת אוויר לאקווריום.

לוט: נספח

גיישת סביבה בריאות

בחוק הקרינה הבלטי מיננת, התשס"ו 2006, אין תקנות לענייני חשמל ואין סף חשיפה מהיבר, לאור זאת המשרד להגנת הסביבה מאמץ את דוח ועדת המומחים משנת 2005 וממליץ לפעול על פי עקרון הזהירות המונעת וمبיא לידיית הציבור כי הערך המוגדר כחסר השפעה על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי (IRAC) הוא  $2 \text{ mGauss}$  (מיליגאוס) בטווח זמני.

על פי עקרון הזהירות המונעת, יש למזער ככל האפשר, באמצעות הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לשדות מגנטיים.

ICNIRP (הועדה הבין לאומיות להגנה מפני קרינה בלטי מיננת) פרסמה הנחיות מעודכנות לחשיפה לשדה מגנטי בתדר 50 - 60 הרץ : שדה חשמלי -  $M/V 5,000$  וולט למטר, שדה מגנטי לחשיפה אקטית (קצתן טווח)  $G 2,000$  מיליגאוס.

חשיפה לשדות מגנטיים הגבוהים מ-  $2 \text{ mGauss}$  אפשרית לזמן קצר וזו באנחה כי האדם בשאר הזמן חשוב לשדה מגנטי של  $1 \text{ mGauss}$ .

$$B_{mG} = 1 + \frac{24}{T_{hours}}$$

ניתן להביא בחשבון כי אדם הנמצא במקום העבודה 5 ימים בשבוע, מבליל לחזור מהസף המקובל כחסר השפעה.

$$B_{mG} = 1 + \frac{24}{T_{hours}} \times \frac{7}{5}$$

סף חשיפה המקובל כחסר השפעה לאדם במקום מגורים הינו  $2 \text{ mGauss}$  בממוצע ליממה (24 שעות) ואילו סף חשיפה המקובל כחסר השפעה לאדם במקום עבודה (בנחתה ששהה במקום 9 שעות) הינו **4.73 מיליגאוס**.

## 12. גישת סביבה בריאות

שדות מגנטיים יכולים להיווצר על ידי שגיאת חיות בחסמל שיזכרת לולאות של שדות מגנטיים, בעיות הארקה (אייפוס) ומיקום לא הולם של ציוד חשמלי. אוטומציה בבית, מערכות תקשורת wi-fi (פס רחוב), חידושים טכנולוגיים, אנטנות סלולריות ועוד, הם פוטנציאלי לחשיפה לקרינה. טיפול בגישה **לסביבה בריאות** ימנע אפשרות זו של חשיפה וייצר תוכאה טובה ו אחידה.

חשיפה לשדות אלקטرومגנטיים הינה בעיה נפוצה מנה סובלים אנשים רבים. ניתן לסייע את החשיפה לשדות מגנטיים ולהתחליל בגישה של עיצוב סביבה בריאות, בשלב התכנון לבנייה חדשה. זהו הזמן המושלם להתחילה את היישום של אסטרטגיית מצום השדה המגנטי. באמצעות גישה זו, ניתן להשיג בעליות נמוכות בהרבה, מזעור חשפה לשדה מגנטי מאשר מקומות בנויים אשר דרושים בהם תיקונים ומיגנוניים בהיקף נרחב ויקר.

בינטרנט יש הרבה עצות זמינות בנוגע לצמצום השדה המגנטי, זה טוב, אבל לא מספיק, חשוב יותר שתהיה גישה כוללת המבוססת על הבנת הבעיה ולא על טפוקולציות.

ביצירת גישה **לסביבה בריאות** ובצמצום החשיפה לשדות מגנטיים אנו נוקטים גישה מקיפה תוך הכרה בתופעות המחקר במצבים של חשיפה ולנזק הכללי הפוטנציאלי.

**גישתו בדריה מהנדסי בריאות, תספק את ההגנה האולטימטיבית מקרינה אלקטромגנטית.**

