

לכבוד:

01.09.14

איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה,  
רחוב יעקב מושלי 7, ת.ד. 25028,  
חיפה 31250.

לידי: ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קרינה אלקטרומגנטית.

**הנידון: דוח מדידת שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל ( ELF )**

**בגן ילדים נוריות בעיר חיפה**

שם המבקש	ד"ר מונה נופי-נעמה, מרכזת קרינה אלקטרומגנטית באיגוד ערים אזור מפרץ חיפה.
תאריך הבקשה	12.05.14 .
מספר טלפון	04-8428201
כתובת דוא"ל	mounan@envihaifa.org.il
תאריך ביצוע המדידות	יום רביעי, 11.06.14, בין השעות 11:20 – 12:30.
כתובת מקום המדידות	רחוב טרומן 46, חיפה.
המדידות נערכו בנוכחות	הגנת קורץ אלונה.
סוג המדידות	מדידת עוצמת שדה מגנטי הנובע מרשת החשמל.

**מבצע המדידות:**

שם מבצע המדידות	ד"ר ישראל כהן.
מס' היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה	3004-02-4.
תוקף היתר	25.08.15

**מיקום המדידה, תנאי מזג האוויר ומקורות השדה המגנטי:**

תיאור מקום המדידה	גן ילדים על קרקע.
תנאי ביצוע מדידה	מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית וחם.
מקורות השדה המגנטי (תמונות בנספח ג')	מחוץ לגן – מצד מזרח: קו מתח נמוך העובר בצמוד לגדר הגן (במרחק 13 מטר ממבנה הגן), מצד צפון: קו מתח נמוך העובר בצמוד לגדר הגן (במרחק 11 מטר ממבנה הגן). בתוך הגן – לוח חשמל קטן ומונה חשמל נמצאים בתוך ארון על קיר מערבי של הגן (קיר השירותים) מצידו החיצוני בגובה 2 מטר מהרצפה.

**עמוד 1 מתוך 10**

**תוצאות המדידות:**

בוצעה סריקה של עוצמת השדה המגנטי בתוך גן ילדים נוריות הממוקם ברחוב טרומן 46 בעיר חיפה. הבדיקה בוצעה ביום חם בחודש יוני. בתוך הגן פעלה מערכת החשמל – אורות ומזגנים. מדידות השדה מגנטי בוצעו באמצעות שני מכשירי מדידה: מכשיר מדידה מתוצרת חברת לוטרון ומכשיר מדידה מתוצרת חברת ארוניו. נתונים טכניים של מכשירי המדידה מצורפים בנספח ד'. במידה ובמהלך ביצוע המדידות השתנתה עוצמתו של השדה המגנטי בכל נקודה, מובא בטבלה שלמטה טווח ההשתנות. תרשים של הגן ובו מיקום כל נקודת מדידה מצורף בנספח ב'. תמונות מצורפות בנספח ג'. להלן תוצאות הבדיקה:

מס'	מיקום נקודת המדידה	גובה נקודת המדידה (מטרים)	עוצמת השדה המגנטי הנמדד במילי-גאוס (mG)
<b>בתוך מבנה הגן</b>			
1	חדר שירותים – מדידה 30 ס"מ מהקיר שמאחוריו נמצא לוח חשמל	1.0	0.8 – 1.5
2	מרכז חדר שירותים	1.0	0.3 – 0.4
3	מרכז מטבח	1.0	0.3 – 0.4
4	מרכז חדר יציאה אחורית מהגן	1.0	0.1 – 0.2
5	פינת לגו	1.0	0.1 – 0.2
6	אזור כסאות	1.0	0.2 – 0.5
7	מרכז כיתה	1.0	0.2 – 0.4
8	אזור שולחנות	1.0	0.1 – 0.2
9	מרכז מחסן	1.0	0.2 – 0.5
10	מרכז מבואה	1.0	0.2 – 0.4
11	פינת "מטבח" לילדים	1.0	0.2 – 0.4
12	חדר ספרייה	1.0	0.1 – 0.2
<b>בתוך חצר משחקים</b>			
13	מגלשה אדומה (7 מטר מקו מתח צד צפון)	1.0	0.3 – 0.8
14	מתקן מכונית (עשוי עץ עם 4 חלקי הגה צהובים, 7 מטר מקו מתח צד צפון, 11 מטר מקו מתח צד מזרח)	1.0	0.6 – 1.0
15	שולחן מעץ (3 מטר מקו מתח צד מזרח)	1.0	0.3 – 0.9
16	בית מעץ (6.5 מטר מקו מתח צד מזרח)	1.0	0.3 – 0.6
17	צמוד לגדר גן צד מזרח	1.0	0.6 – 1.7
18	צמוד לגדר גן צד צפון	1.0	1.8 – 3.5

- תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.
- ערכי השדה המגנטי עשויים להשתנות כפונקציה של העומס ברשת החשמל וכפונקציה של השימוש במכשירי חשמל.

עמוד 2 מתוך 10

### סיכום דוח

- **מדיניות המשרד להגנת הסביבה לגבי חשיפה מתמשכת לשדה מגנטי** – משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה בישראל הציעו (בספטמבר 2013) את הערך של 4 מיליגאוס כערך סף המתייחס לממוצע ביום עם צריכת חשמל מרבית אופיינית (ראה נספח א'). עבור יום שבו אין צריכת חשמל מכסימלית, אלא קיימת צריכת חשמל אופיינית שנתית, יש להתייחס לערך סף של 2 מיליגאוס (הכוונה לממוצע יומי, הסבר מפורט מופיע בנספח א').
- בכל החדרים במבנה גן נוריות נמדדו ערכי שדה מגנטי הנמוכים מ – 1 מיליגאוס. ערכים אלו עומדים בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
- בחצר המשחקים נמדדו ערכי שדה מגנטי הנמוכים מ – 2 מיליגאוס באזור המתקנים. ערכים אלו עומדים בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.
- צמוד לגדר הגן בצד צפון נמדדו ערכי שדה מגנטי הגבוהים מ- 2 מיליגאוס בגלל הקרבה לקו המתח הנמוך העובר מעל גדר הגן. אזור המשחקים מתחיל מרצפת הספוג של חצר המשחקים שנמצאת במרחק 2 מטרים מגדר הגן בצד צפון. בקצה אזור זה ערך השדה המגנטי הוא כ- 2 מיליגאוס.
- בצד המזרחי השפעת קו המתח קטנה יותר מאשר בצד הצפוני. סמוך לגדר הגן בצד המזרחי נמדדו ערכי שדה מגנטי הנמוכים מ – 2 מיליגאוס.

אשמח לעמוד לרשותכם במידת הצורך.

בכבוד רב,  
ד"ר ישראל כהן,  
מומחה בקרינה אלקטרומגנטית.

0544-571069	מספר טלפון נייד
077-4703381	מספר פקס
israel1492@gmail.com	כתובת דואר אלקטרוני
3004-02-4	מס' היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל מטעם המשרד להגנת הסביבה
25.08.2015	תוקף היתר בתחום תדרי רשת החשמל


עמוד 3 מתוך 10

## נספחים

### נספח א': שדה מגנטי – סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ועדת ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת 2010 שקבעה ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. ערך זה נועד למנוע אפקטים בריאותיים מחשיפות קצרות טווח. זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה קצרת טווח (חשיפה אקוטית).
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור **לאורך זמן** (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע גבוה הינם גורם אפשרי לסרטן ( Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים **לאורך זמן** לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם אינה עולה על 1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרונות הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל.
- לגבי **חשיפה רציפה וממושכת** (חשיפה כרונית) לשדה מגנטי מתדר רשת החשמל (חשיפה למשך 4 שעות לפחות ביממה במהלך לפחות 5 ימים בשבוע) – המשרד להגנת הסביבה בישראל ממליץ שרמת החשיפה המרבית של הציבור בישראל לא תעלה על **4 מיליגאוס** בממוצע יומי ביום שבו צריכת החשמל מכסימלית. בצריכת יומית מכסימלית אופיינית ישנו ניצול של כ 60% מיכולת מערכת החשמל (הפעלת כל הצרכנים העיקריים במבנה, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה). לגבי יום שבו קיימת צריכת חשמל שאינה מרבית, אלא צריכת חשמל שקרובה יותר לממוצע שנתי, ממליץ המשרד להגנת הסביבה שרמת החשיפה המרבית של הציבור לא תעלה על **2 מיליגאוס**. יש לזכור שהערכים המרביים שאליהם מתייחס המשרד להגנת הסביבה במקרה של חשיפה מתמשכת הם ערכים של ממוצע החשיפה היומית (ממוצע על פני הזמן).

נספח ב': תרשים של גן נוריות  
(המספרים המוקפים בריבוע בתרשים תואמים את מספר נקודת המדידה בטבלת התוצאות).



עמוד 5 מתוך 10

**נספח ג': תמונות ממקום המדידות**

גן נוריות בחיפה.



קו מתח נמוך עובר בצמוד לגדר הגן בצד מזרח (במרחק 13 מטר ממבנה הגן)



**עמוד 6 מתוך 10**

**המשך נספח ג': תמונות ממקום המדידות**

קו מתח נמוך נוסף עובר בצמוד לגדר הגן בצד צפון (במרחק 11 מטר ממבנה הגן)



**עמוד 7 מתוך 10**

**נספח ד': מכשירי המדידה**

**מכשירים למדידת שדה מגנטי**

(1) מכשיר מדידה מתוצרת חברת LUTRON:



**מכשיר לטרון EMF-828 עם גלאי חיצוני**

תאור מכשיר-המדידה:

מודד דיגיטלי של שדה מגנטי בתדרים נמוכים, מסוגל למדוד את שלושת הרכיבים (X,Y,Z) של השדה המגנטי. בעל גלאי חיצוני	תאור מכשיר לטרון EMF-828
22.01.2016	תוקף כיוול המכשיר

**עמוד 8 מתוך 10**



**המשך נספח ד': מאפייני מכשיר לוטרון**

מאפיינים טכניים של מכשיר הלוטרון:

SPECIFICATIONS			
Range / Resolution	Micro Tesla :	Display	LCD, 3 1/2 digits.
	20 Micro Tesla /0.01 Micro Tesla		LCD size : 55
	200 Micro Tesla /0.1 Micro Tesla		mm x 47 mm.
	2000 Micro Tesla /1 Micro Tesla		Max. Indication
	milli-Gauss :		Over-input
200 milli-Gauss/0.1milli-Gauss	Sampling Time	Approx. 0.4 second.	
2,000 milli-Gauss/1milli-Gauss	Battery	DC 9 V battery (006P, 6F22).	
20,000 milli-Gauss/10milli-Gauss	Power Current	Approx. DC 2.7 mA.	
Number of Axes	Three axes ( X,Y,Z direction). Axis selected by push button.	Operating Temp.	0 to 50 C ( 32 to 122 F ).
		Operating Humidity	Less than 85 % RH.
Band width Accuracy	30 Hz to 300 Hz. ± (4 % + 3 d) @ 20 Micro Tesla range @ 200milli-Gauss range ± (5 % + 3 d) @ 200 Micro Tesla range. @ 2000 milli-Gauss range ± (10 % + 5 d) @ 2000 Micro Tesla range. @ 20000 milli-Gauss range * Spec. accuracy tested under 50 Hz or 60 Hz. * Spec. tested under the environment RF Field Strength less than 3 V/M & Frequency less than the 30 MHz only.	Weight	460 g/1.01 LB (including battery).
		Dimension	Main meter :
			Probe :
		Probe Cable Length	930 mm.
		Accessories Included	Operation Manual..... 1 PC Carrying case..... 1 PC

עמוד 9 מתוך 10

**המשך נספח ד': מכשיר מדידת שדה מגנטי מתוצרת חברת ארונייה**

(2) מכשיר מדידה מתוצרת חברת ארונייה Aaronia גרמניה.

מכשיר מדויק בעל רגישות גבוהה, טווח מדידה רחב ויכולת לאגור נתונים.



**נתוני מכשיר ארונייה:**

SPECIFICATIONS	
SPECTRAN NF – 5035	דגם המכשיר
42568	מספר סידורי של המכשיר
11.05.2016	תוקף כיוול המכשיר
Frequency range	1Hz to 1MHz
Typical level range E-Field	0.1V/m to 20kV/m
Typical level range H-Field	0.1nT to 2mT
Typical level range DDC H-Field	1pT to 2mT
Typical level range DDC Analog in	200nV to 200mV / -150dBm (Hz)
Typical accuracy	3%

**עמוד 10 מתוך 10**