

מס'	תאריך	שעה	מיקום האירוע	תיאור האירוע
1	17.01.2016	בערך 8	דרך דשנים, קרית אתא	מיכלית גפ"מ של חברת דור אלון גז ירדה מן הכביש בסיבוב, בקטע ישן של כביש דרך דשנים. המיכלית הובילה כ-14,000 ליטר של גז (נפח כולל של המיכל הינו 22,000 ליטר). לא הייתה דליפה. קטע הכביש נסגר ע"י המשטרה. שלושה צוותים של הכבאים נכחו באירוע. צוות של דור אלון ריקן את המיכלית לתוך מיכלית חלופית, שהוזאקה למקום. המיכלית הועלת בעזרת העגורן ונסעה בכוחות עצמה ממקום האירוע.
2	09.05.2016	11:45	חלוצי התעשייה 128 חיפה	הודעה על ענן חומר אבקתי בצבע אדום. בסיור במקום התברר כי נעשה ניסוי במכונת גריסה של מפעל למיחזור פלסטיק, אשר כלל שימוש עץ לגריסה, וללא מעורבות של חומרים כימיים. נשלח עדכון להמשרד להגה"ס על הממצאים.
3	11.05.2016	11:40	ההסתדרות 182 חיפה	שריפה במוסך שהתחילה במכולות הכוללות מוצרי פלסטיקה. מקרינת חום עף אחד מגילי אצטילן שהיו בבית העסק שז"ר הסמוך ושלושה לוחמי האש נפגעו קלות כאשר הוטחו מההדף של הפיצוץ.
4	23.05.2016	13:00	מלון הר הכרמל, חיפה	התקבלה במוקד עירוני הודעת אזרח על פיזור זרחן אורגני במתחם המלון ללא שלטי אזהרה (שככל הנראה גרם להרעלה בעל חיים). נערך סיור במקום ובירור מול מס' גורמים, ביניהם מרכז המידע, רשות הטבע והגנים, הפיקוח העירוני והוטרינר העירוני. המבנה נמצא בשיפוץ והשטח סגור ומגודר. סוכם כי לרק לאחר קבלת מסמכים הודות מצבו של בעל החיים, ייקבע המשך הטיפול בידי הגורמים הנוגעים לדבר.
5	29.05.2016	19:40	רח' אילנות 23 חיפה	עם קבלת ההודעה במוקד עירוני, יצא כונן האיגוד לשטח ובמקום הארוע נמצאה כמות של כ-1.5 ק"ג של חומר נפתיין שגרם לריח חריף בסביבתו. המוקד עודכן והחומר סולק מהמקום על ידי תורן אגף התברואה.
6	02.06.2016	18:00	רח' רד"ק 20 חיפה	מוקד הסביבה ביקש שכונן האיגוד יגיע לדירה שנשרפה כליל על מנת לתעד ולהעריך את המצב של האסבסט שנשרף. נמצאה דירה שרופה נעולה, אך היו סימנים על מעורבות אסבסט. בעלת הדירה פונתה לבית אבות. נמסרה הודעה למוקד כי יש לפנות את האסבסט ע"י קבלן עבודות אסבסט כמה שמהר ניתן ועד אז, בעזרת הכבאים, יירטב המקום בכדי למנוע פיזור סיבי אסבסט.
7	09.06.2016	14:30	ק. אתא, רח' קרן היסוד 6	שריפה באתר טיפול בפסולת "דניאלי בסביבה" שנמשכה מספר שעות. סמוך לגדר צפונית של העסק נמצא מפעל ציפוי מתכות "עמק זבולון" עם 4 מיכלים טמונים של גפ"מ צמוד לגדר זאת. האש התפשטה לנקודה זאת, 6 צוותי כיבוי פעלו לקירור מקום אחסון גז ולכיבוי השריפה באתר הפסולת עד שהתגברו עליה.
8	26.06.2016	19:30	נמל חיפה	פריקה מתמשכת של שסתום לחץ בתנקר של גז מס' או"מ 2202, כנראה, בגלל התקלה. המיכל מבודד למקום המיועד לטיפול בחומ"ס ולמחרת הועבר לבעל החומר.
9	09.08.2016	14:40	מפעל אס מגן	קובייה עם חומצת מלח 20% התבקעה במפעל. העובדים שטפו במים את השפך, וכתוצאה מכך השפכים יזרמו אל מחוץ למפעל לרשות הרבים ולניקוז. פוזר חול באזור השפך. נציג האיגוד דרש שייעשה שימוש בכמות גדולה יותר של חול על מנת לספוג את כל השפך ולאחר מכן לפנותו לרמת חובב.

10	11.08.2016	20:30	נמל חיפה	הודעה ממוקד על תקרית חומ"ס עם מעורבות איזוטנק של חומר פמטנול (מס' אום1105). נוצרה שלולית קטנה שנשטפה במים. שני איזוטנקים הועברו למאצרה על רציף כרמל. נציג האיגוד קיבל עדכונים ממונה איכ"ס בנמל. הכמות שנשפכה מוערכת למספר ליטרים. ההערכה כי מדובר בהזעה ולא דליפה.
11	15.08.2016	15:30	לב הצומת, צ'קפוסט	הודעה נמוקד עירוני על שפיכת חומר בעל ריח חזק מאד וחשש של אזרחים על חומר כימי. מחלקת הנקיון לא מוכנה לפעול עד לבדיקת כונן האיגוד. בשפת המדרכה ועליה היה שפך של חומר נוזלי בעל ריח חזק מאד. הבירורים הובילו למסקנה כי זה נוצר כתוצאה מטפטוף מביובית שעמדה במקום מקודם וגם סוג הריח מחזק את ההערכה זו. ניתנה הוראה דרך המוקד שהמקום ישטף היטב במים.
12	24.08.2016	11:00	נמל חיפה	נפילת איזוטנק של חומר אורגנו-פוספוריל Chloride O,O-Diethylthiophosphoryl דליק וקורוזיבי מהמוביל בתנועה. המיכל לא נפגע ופונה מהמקום ליעדו. כונן האיגוד הוקפץ למקום ע"י מוקד הסביבה בתחילת האירוע. בהמשך כונן משרד להגנת הסביבה ביצא תחקיר.
13	23.09.2016	16:00	חיפה, יפו 87	חשש למעורבות אסבסט בשריפת מחסן נטוש. כונן האיגוד הגיע למקום ונמצא כי חלק מגג המחסן שנשרף היה מאסבסט-צמנט. הממצאים נמסרו למוקד הסביבה והמשך הטיפול הועבר לעירייה.
14	14.11.2016	12:00	מיכל אמוניה במסוף	דליפת אמוניה מאטם מכני של משאבת הזנה מהמיכל למפעל. הדליפה טופלה ע"י צוות המתקן והופסקה תוך 10 דקות.
15	20.11.2016	12:00	סביניה, ק. ביאליק	הודעה מהעירייה על ריח גז באזור. נמסרו לעירייה דרכי התקשרות עם מינהל הגז. נערך סיור מקיף בכל האזור, ללא ממצאים.
16	25.12.2016	09:40	בז"ח	שריפת בנזין "איזומריזט" במיכל 205. האירוע נמשך שעות. סכנה למתקנים הסמוכים. כונן האיגוד היה חלק בחפ"ק שבמפעל. האירוע הסתיים ב- 07:30 26.12.16