



תיקון ושינוי מס' 1 בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

תחנת הכוח "חיפה"

מספר היתר: 1515

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20 ו-26 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), הנני מורה על שינויים בתנאי היתר הפליטה שפרטיו מפורטים להלן:

פרטי מקור הפליטה:

מקור הפליטה: תחנת הכוח "חיפה" בהתאם לפרטים שצוינו בבקשה למתן היתר הפליטה שהוגשה למשרד ביום 1.3.2015, וההשלמות לבקשה זו מיום 24.1.2016 (להלן – מסמכי הבקשה). בקשה לתיקון היתר מיום 14.3.2017 ומיום 30.7.2017 והשלמות לבקשה לתיקון מיום 1.10.2017.

בעל מקור הפליטה: חברת החשמל בע"מ (ח.צ. 520000472), מנהל המפעל וכל אדם אחר הנכלל בהגדרת "בעל מקור פליטה" בחוק, לפי העניין.

כתובת מקור הפליטה: רחוב טובים, אזור התעשייה "חוף שמן" חיפה

השינויים בתנאי היתר הפליטה:

1. **תיקון הגדרת "ערכי פליטה"** בהגדרת "ערכי פליטה" בסופה יבוא "וקצב הפליטה המופיע בסעיף 3(ד)".
פליטה"
2. **תיקון סעיף 3(ד)** לאחר המילים "מיחידות הייצור HFCC3 ו- HFCC4 יחד, יבוא "בעת ייצור בגז טבעי".
3. **תיקון סעיף 3(ה)** לאחר המילים "על אף האמור בסעיף קטן (א)" יבוא: "ו- (ד)".
4. **תיקון סעיף 3(ה)(2)(א)** האמור בסעיף ימחק ובמקומו יבוא "הנעה חמה - 4 שעות";.
5. **תיקון סעיף 3(ט)** אחרי המילים "או כהה ממנו" יבוא "מיחידות ייצור הפועלות בגז טבעי".
6. **תיקון סעיף 8(א)** לאחר המילים "על אף האמור בסעיפים 2(ה), 3(א)" יבוא "3(ד)";
7. **תיקון טבלה א' סע' 3(4), (13), (14)** בעמודת "דרישות דיגום וניטור", במקום המילים "דיגום - אחת לשנתיים" יבוא "דיגום על פי דרישת רכז איכות אוויר"

8. תיקון טבלה א' סע' 8. בעמודת "דרישות דיגום וניטור", במקום המילים "דיגום אחת לשנתיים או על פי דרישת רכז איכות אוויר" יבוא "דיגום על פי דרישת רכז איכות אוויר". (9), (10), (11), (12)

הוספת פריט מס' 22
לטבלה א

טבלה א' - ארובות וערכי פליטה							
מס'	מס' מזהה	מס' / שם ארובה	אמצעי טיפול ראשוניים בגזי פליטה	יחידות יצור מחוברות למתקן טיפול/ ארובה	מזהם	ערכי פליטה (מ"ג/ מק"ת)	דרישות דיגום וניטור
הפעלה באמצעות גז טבעי							
22.		מתקן חיתוך פלזמה	מסנן חלקיקים	מתקן חיתוך באמצעות פלזמה בבית מלאכה צפון	חלקיקים	10	דיגום – על פי דרישת רכז איכות אוויר

תחילה
10. תחילתו של תיקון היתר זה יהיה מיום 18.2.2018.

רענת רבי
רענת

ממונה

14.02.2018

תאריך