

מס'	תאריך	שעה	מיקום האירוע	תיאור האירוע
1	03.01.18	09:00	בתי הזיקוק	מיכל ביטומן מחומם התחיל "לעשן". כנראה עכב שינוי בסוג הביטומן שהוזרם אליו ולא התאים לטמפ' החימום. האירוח בשליטה, האדים מפונים ע"י המפוח לספיגה, מזרם חנקן למיכל, הטמפרטורה יורדת.
2	17.01.18	08:30	נמל חיפה	דליפה אמוניה באיזוטנק בשעון לחץ שלא הוברג כראוי. האוניה הגיעה ממצריים. האיזוטנק היה מיועד למפעל דשנים. כב"ה הגיעו למקום. הדליפה טופלה והאיזוטנק הועבר לדשנים.
3	18.01.18	08:20	דור כימיקלים	עליית טמפרטורה ופריצת דיסקת פריצה בריאקטור פורמלין. פריצת אש. בריאקטור היו מתגול ומים על קטליזטור כסף. המתקן הופסק והוזרם חנקן. האירוע הסתיים בשעה 09:15.
4	06.02.18	09:20	אוברסיז קומרס	דיווח ממוקד הסביבה על שפך חומר מתיל-פפרזין של חבק טבע-טק. נציג האיגוד מצא במקום כי לא אין שפך או דליפה והחלט כי 48 קוביות עם החומר המיועד לייצוא יוחזרו לספק בארץ.
5	15.03.18	11:30	נמל חיפה	דליפת חומר קורוזיבי, רעיל מס' או"ם 2018 ממכלה עם קוביות. כוחות כב"ה טיפלו בספיגת החומר בחול. המשך טיפול של בעל המכלה - מפעל "נייר חדרה"
6	26.04.18	17:22	נמל חיפה	בתאריך 26.04.18 בשעה 17:22 התקבלה הדעה ממוקד הסביבה לטלפון הכונן: "דליפה של חומ"ס ממכלה בנמל חיפה. דליפה מאיזוטנק 20 רגל ברציף כרמל, חומר מעורב - פחמן דו-חמצני מקורר (מס' או"ם 2187)..... הדליפה אל תוך מאצרה, כב"ה הגיעו, חוזאם זאריק, כוננית המחוז יצא.....". 2. בשעה 17:29, בשיחה הטלפונית עם יוסי בן חמו, מנהל יחידת הגנת הסביבה בנמל, הוא מסר כי "דליפה קטנה מהברז, נוצר קרח, כיבוי במקום, מטפלים, מנסים לסגור". בהתייעצות אתך, הוחלט כי אין צורך שהכונן ייסע לנמל. 3. בשעה 18:40, יוסי בן חמו עדכן בשיחה הטלפונית: " האירוע הסתיים לפני חצי שעה, פרקו לחץ (בתוך איזוטנק), לא ריקנו (החומר לא מסוכן בפיזור), המכלה בדרכה ליעדה במפעל בקיסריה".
7	14.06.18	13:00	קרית ים	פניה ממוקד הסביבה על "אסבסט על הכביש" בקרית ים, באזור שד' הסתדרות, שד' ירושלים ושד' פלמ"ח. בשיחה עם המתלונן התברר כי מדובר ב"אזור תעשייה קטן, רח' פלמ"ח". בהגעה למקום אותר פח ירוק המתאים לתיאור המתלונן. דיווח למוקד על הממצאים. נציג המוקד הזאיק את ממונה אסבסט במחוז. הממונה איתר שאריות ליד הפח ומצבור אסבסט במקום המרוחק כ- 50 מטר, מול "שיפודי הקריות". הממונה ימשיך את הטיפול בנושא.
8	18.07.18	17:50	נמל חיפה	דליפת ברום מאיזוטנק ריק בנמל חיפה. האירוע טופל ע"י צוות חירום נמלי וצוות חירום של מפעל דשנים ע"י החלפת ברז באיזוטנק הדולף. ברום שדלף כוסה בסיד ויפונה כפסולת מסוכנת לרמת חובב.
9	23.7.18	20:30	נמל חיפה	דליפת תמיסת אמוניה ממכלה באוניה שהגיעה לנמל. המכלה שבתוכה קוביות אחסון המכילות תמיסת אמוניה בריכוז מעל 20% הורדה לרציף לצורך פתיחה ואיתור של התקלה, מהלך שנעשה בידי צוות הנמל. כונן האיגוד נכח בעת כל האירוע וערך ניטור. בקרבת המכלה התקבלו ריכוזים נמוכים מאד אף אפסיים (0-4 חל"מ). נמצאה מכלה אחת עם ברז פגום והתקלה תוקנה במקום.
10	05.08.18	16:45	בתי זיקוק	דליפת אמוניה אל-מימת (1005) משסתום הביטחון של מיכל צינדה. טופל ע"י צוות חירום מפעלי ובהנחיות של צוות חירום מפעל דשנים. כוחות כב"ה ניטרו את איזור הדליפה לאחר דיווח על המשך האירוע.
11	15.08.18	15:00	קרית אתא	תלונה על חשד לפיזור רעל אכזריים בבניין. כונן חומ"ס הגיע למקום ואסף מידע שהועבר למוקד הסביבה לזיהוי (ממונות גרגרים החשודים כרעל). בסריקה ע"י כוחות שיטור עירוני וכה"ה אותר מקור אפשרי לגרגירים - תרמילי זרעים יבשים מהעץ הסמוך. בוצע ניטור אדים רעלים ע"י כונן חומ"ס וכב"ה - ללא תוצאות חיוביות. ביחד עם המוקד סוכם כי ניתן לשלול חשד לרעל.
12	20.08.18		אתא	משאית עם חביות חומ"ס שחונה ברשות הרבים. הנושא נבדק על ידי האיגוד והועברו הנחיות לרשות המקומית להמשך הטיפול וסילוק המפגע.
13	19.11.18	10:23	מפעל שמן	דיווח למוקד הסביבה על "התזת חומצה במאצרה" במפעל "שמן". בבירור הטלפוני מול נציגת המפעל התברר כי היתה דליפה קטנה של חומצה גופרטיית 98% (פחות מ- 100 מיליטור) מהצינור הגמיש במשאבת העברה בתוך תהליך הפיצול. המשאבה הופסקה והשפך נוטרל בסיד. הכבאים היו במקום. "האירוע הסתיים לפני 35 דקות". כונן חומ"ס דיווח על הממצאים למוקד.